


Dipl.-Geol. F. Ohin  
 Obere Dorfstraße 3  
 83101 Rohrdorf  
 Tel.: 08032/ 9 12 20

Bearbeiter: Herr Engeser Datum: 09.10.2013

# Körnungslinie

Inzell  
 Sulzbacher Feld

Prüfungsnummer: 1  
 Probe entnommen am: 08.10.2013  
 Art der Entnahme: Schurf  
 Arbeitsweise: Nasssiebung



Bezeichnung:	SG 2 ◯	Bemerkungen: SG 2 kf (Hazen) = 1,9 E-03 m/s	Anlage: 3.1	Bericht: 13-10-02
Bodenart:	G, ms', gs'			
Tiefe:	3,0 - 3,5			
U/C <sub>c</sub> :	38.1/1.2			
Entnahmestelle:	Baggerschaufel			